

Акустические решетки

■ Стальная акустическая решетка JAR

Применение


Стальные акустические решетки JAR используются для предупреждения проникания шума из окружающей среды в здание через приточные или вытяжные отверстия и наоборот. Кроме звукопоглощающей функции решетки JAR выполняют роль защиты от наружных воздействий (дождя, снега, птиц, крупных насекомых). Рекомендуемая эффективная скорость составляет не более 5 м/с.

Описание

Стальные акустические решетки состоят из несущей рамы и поперечных пластин в форме «сэндвича», наполненных звукопоглощающим материалом. Рама и пластины изготовлены из оцинкованной листовой стали. На внутренней стороне имеется оцинкованная проволочная сетка. Решетки могут быть окрашены в любой цвет RAL способом порошкового напыления.

Размеры

Возможны все комбинации ширины B1 и высоты H1, указанные в таблице размеров.





B1	400	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	-	-	-
H1	375	515	655	795	935	1075	1215	1355	1495	1635	1775	1915
Кол-во пластин	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Живое сечение A _{эф} (м²)	0,0312	0,0702	0,1248	0,1950	0,2808	0,3822	0,4992	0,6318	0,7800	-	-	-

Примечание: Расстояние между отдельными пластинами составляет 140 мм, оно действительно для стандартных размеров. Для нестандартных размеров расстояние определяется согласно требуемым техническим характеристикам.

Расчет живого сечения A_{эф} (м²):

$$A_{\text{эф}} (\text{м}^2) = 0,039 \times \frac{B1}{1000} \times \text{кол-во пластин}$$

Способы установки:



Акустическая решетка может быть прикреплена непосредственно к стене или к подготовленной стальной конструкции.

Обозначение: **JAR**

Акустическая решетка привинчивается к встроенной раме из оцинкованной листовой стали, которая имеет приваренные держатели для крепления.


Обозначение: **JAR/3**

Установка нескольких стандартных акустических решеток:

1. Комбинация по ширине:

Максимальная ширина B2 = 4098 мм

Максимальная высота H1 = 1915 мм




$$B2 = 2B1 + 98$$

2. Комбинация по высоте:

Максимальная ширина B1 = 2000 мм

Максимальная высота H2 = 4088 мм



$$H2 = 2H1 + 98$$

Эффективность шумоглушения D(дБ)

Измерения проведены в ZAG институте в Любляне в соответствии со стандартом SIST EN ISO 140/3 «Акустика - Измерение степени звукоизоляции в зданиях и звукоизоляции строительных конструкций. Часть 3: Лабораторные измерения степени звукоизоляции строительных конструкций от внешнего шума».





Диаграмма потерь давления



Пример заказа

Стальная акустическая решетка: **JAR**
 Размер: **B1 = 1000 H1 = 655**
 Кол-во пластин: **5**